



РАЗРАБОТАНО

Генеральный директор
АО «НТЦ ФСК ЕЭС»


В. В. Харитонов
« » _____ 2021 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Дирекции
производственного контроля
ПАО «Россети»


А. Г. Картушин
« 20 » _____ декабря 2021 г.

ПРОТОКОЛ № ИП-201/21 от 20.12.2021 г.

по продлению срока действия заключения аттестационной комиссии
от 30.09.2015 №ИЗ-189/15

Срок действия с 20.12.2021 г.

Дата очередной плановой проверки производства до 20.12.2026 г.

ОБОРУДОВАНИЕ

Комплектные трансформаторные подстанции наружной установки в металлической оболочке мощностью от 10 до 1000 кВА, напряжением 10 (6) кВ, ток термической стойкости на стороне ВН 20 кА, ток термической стойкости на стороне НН 10, 20 и 25 кА, климатического исполнения У и УХЛ, категории размещения 1, изготавливаемые по ТУ16-2011 ОГГ.674 800.001 ТУ (изм.№12)

ЗАЯВИТЕЛЬ

Открытое акционерное общество «Свердловский завод трансформаторов тока» (ОАО «СЗТТ»)

Адрес: РФ, 620043, г. Екатеринбург, ул. Черкасская, 25

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Открытое акционерное общество «Свердловский завод трансформаторов тока» (ОАО «СЗТТ»)

Адрес: РФ, 620043, г. Екатеринбург, ул. Черкасская, 25

СООТВЕТСТВУЕТ

техническим требованиям ПАО «Россети»

РЕКОМЕНДУЕТСЯ

для применения на объектах ДЗО ПАО «Россети» с использованием комплектующих, в том числе ОПН, аттестованных в установленном порядке