

## УТВЕРЖДАЮ



Руководитель Дирекции  
производственного контроля  
ПАО «Россети»

А. Г. Картушин

« 22 » апреля 2022 г.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ № ИЗ – 62/22

Срок действия с 22.04.2022 г.

Дата очередной плановой проверки производства до 22.04.2027 г.

### ОБОРУДОВАНИЕ

Трансформаторы напряжения незаземляемые серии:

НОЛ-III на классы напряжения 6, 10, 20, 35 кВ, климатического исполнения УХЛ, категории размещения 1;

НОЛ.08; НОЛ.08М; НОЛ.08МИ; НОЛ.08.3М; НОЛ.08.3МИ на классы напряжения 6, 10 кВ, климатического исполнения У, категории размещения 2;

НОЛП на классы напряжения 6, 10 кВ, климатического исполнения У, категории размещения 2;

НОЛ на классы напряжения 20, 35 кВ, климатического исполнения УХЛ, категории размещения 2,

изготовленные по ТУ16-2010 ОГГ.671 240.003ТУ с изм.12

### ЗАЯВИТЕЛЬ

ОАО «Свердловский завод трансформаторов тока» (ОАО «СЗТТ»),  
г. Екатеринбург, ул. Черкасская, д. 25

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОАО «Свердловский завод трансформаторов тока» (ОАО «СЗТТ»),  
г. Екатеринбург, ул. Черкасская, д. 25

### СООТВЕТСТВУЕТ

техническим требованиям ПАО «Россети»

### РЕКОМЕНДУЕТСЯ

для применения на объектах ДЗО ПАО «Россети»

Запрещается передача и перепечатка и публикация материалов настоящего заключения без разрешения ПАО «Россети»