

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



№ РОСС RU Д-RU.PA01.B.40187/22

ЗАЯВИТЕЛЬ: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СВЕРДЛОВСКИЙ ЗАВОД
ТРАНСФОРМАТОРОВ ТОКА", ОАО "СЗТТ", место нахождения 620043, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ
СВЕРДЛОВСКАЯ, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. ЧЕРКАССКАЯ, Д.25, ОГРН 1026602314320, ИНН
6658017928, телефон +7 3432125255, электронная почта cztt@cztt.ru
В ЛИЦЕ: ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, БЕГУНОВ АЛЕКСЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ

ЗАЯВЛЯЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Комплектные трансформаторные подстанции мощностью до 2500 кВА, Комплектные трансформаторные подстанции, ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СВЕРДЛОВСКИЙ ЗАВОД ТРАНСФОРМАТОРОВ ТОКА", ОАО "СЗТТ", 620043, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. ЧЕРКАССКАЯ, Д.25, адрес места осуществления деятельности: 620000, РОССИЯ, Свердловская обл, г Екатеринбург, ОГРН 1026602314320, ИНН 6658017928, ГОСТ 14695-80, Подстанции трансформаторные комплектные мощностью от 25 до 2500 кВ·А на напряжение до 10 кВ. Общие технические условия, п.6.1; ГОСТ 20248-82, Подстанции трансформаторные комплектные мощностью от 25 до 2500 кВ·А на напряжение до 10 кВ. Методы испытаний, п.2; ГОСТ 1516.2-97, Электрооборудование и электроустановки переменного тока на напряжение 3 кВ и выше. Общие методы испытаний электрической прочности изоляции, п.7.4.2, Серийный выпуск,

код ОКПД 2: 27.12.10

код ТН ВЭД ЕАЭС: 8504330009; 8504320009; 8504229000;
8504221000; 8504210000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ: ГОСТ 14695-80, Подстанции трансформаторные комплектные мощностью от 25 до 2500 кВ·А на напряжение до 10 кВ. Общие технические условия, п.6.1; ГОСТ 20248-82, Подстанции трансформаторные комплектные мощностью от 25 до 2500 кВ·А на напряжение до 10 кВ. Методы испытаний, п.2; ГОСТ 1516.2-97, Электрооборудование и электроустановки переменного тока на напряжение 3 кВ и выше. Общие методы испытаний электрической прочности изоляции, п.7.4.2;

СХЕМА ДЕКЛАРИРОВАНИЯ СООТВЕТСТВИЯ 1д

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ПРИНЯТА НА ОСНОВАНИИ 053-2022 ИЦ выдан 08.11.2022
испытательной лабораторией "Испытательный центр открытого акционерного общества
"Свердловский завод трансформаторов тока"" РОСС RU.0001.22MB04;

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ: null

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ с 09.11.2022 по 08.11.2027

М.П. Заявитель
(при наличии)

подпись

БЕГУНОВ АЛЕКСЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ

фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии)

ЗАЯВЛЕНИЕ: продукция безопасна при ее использовании согласно указанному способу применения в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям, установленным техническим регламентом (техническими регламентами) Российской Федерации.